



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY

Серія СВ



10206
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.0001636-23**
Registered in the Register

Термін дії з **29 травня 2023** до **28 травня 2026**
Valid from / valid until

Продукція **Вогнестійка піна П-80 (Gun Foam B1)**
Product

код УКТ ЗЕД

20.30.22-53.00

код ДКПП

Відповідає вимогам **пп. 6.20, Г2 додатка Г ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»** щодо класу вогнестійкості EI 60 - монтажних щілин, які заповнені вогнестійкою піною П-80 (Gun Foam B1), що розташовані горизонтально та вертикально шириною до 50 мм та глибиною не менше 120 мм
Complies with the requirements

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ «ПРОКСІ-УКРАЇНА»
адреса: 52072, Дніпропетровська обл. Дніпровський р-н, с. Старі Кодаци, вул. Аеропорт, буд. 37, код ЄДРПОУ 35739046
адреса виробництва: 52072, Дніпропетровська обл. Дніпровський р-н, смт. Авіаторське, вул. Аеродром, 32

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «ПРОКСІ-УКРАЇНА»
адреса: 52072, Дніпропетровська обл. Дніпровський р-н, с. Старі Кодаци, вул. Аеропорт, буд. 37, код ЄДРПОУ 35739046

Додаткова інформація
Additional information

Вогнестійка піна П-80 (Gun Foam B1), що виробляється серійно з 29.05.2023 до 28.05.2026. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі **Протокол сертифікаційних випробувань від 24.05.2023 № 3/СПР-23 ВЦ ТОВ «ТЕСТ»** (атестат акредитації від 14.09.2022 № 20365). Акт обстеження виробництва від 23.05.2023 № 1512. Експертне рішення від 29.05.2023 № 11444с4 Державного центру сертифікації ДСНС України
On the basis of

№ 301709



Олександр ГРУШОВІНЧУК



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34